



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgZR@urszr.si

www.sos112.si

Številka: 350-124/2025-2 - DGZR
Datum: 07. 08. 2025

Na podlagi vloge Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik, ki jo po pooblastilu zastopa Osa arhitekti, d. o. o., Strma ulica 13, Maribor (v nadaljevanju vlagatelj), z dne 3. 8. 2025, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) naslednje

MNENJE
k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja EUP VO-16

Vlagatelj je z vlogo, z dne 3. 8. 2025, ki smo jo prejeli 3. 8. 2025, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP VO-16. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da so potrebne spremembe in dopolnitve.

V poglavjih 2.1, 2.2, 3, 4.5.1, 4.5.6 besedilnega dela ter 24. in 25. členu odloka so različni podatki glede erozivnosti in plazovitosti območja (nekje piše, da je območje erozivno oziroma plazovito, nekje da ni). Napisano naj se uskladi.

Poglavje 4.5.2. besedilnega dela in 26. člen odloka naj se dopolnita z novim odstavkom, v katerem bo opredeljena zahteva glede sončnih elektrarn: »Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetske infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.« (23. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22)).

V poglavju 4.5.4 besedilnega dela naj se črta besedilo, ki se nanaša na študijo in zasnovo požarne varnosti.

V poglavju 4.5.5. besedilnega delaje napisano, da morajo biti objekti načrtovani in projektirani potresno varno skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Navedba področja je neustrezna, saj predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ne določajo potresno odporne gradnje. Navedba področja naj se popravi.

V osmem odstavku 26. člena odloka je opredeljena vsebina o gradnji zaklonišč in ojačitvi prve plošče, ki vsebinsko ne sodi pod varstvo pred požarom, kar je vsebina 26. člena. Poleg tega je navedena napačna številka glede prebivalcev. Zaklonišča osnovne zaščite in ojačitev prve plošče sta zahtevana na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 10.000 prebivalci (in ne 1000 prebivalci, kot ste navedli). Glede na to, da Vojnik nima več kot 10.000 prebivalcev se lahko vsebina osmega odstavka 26. člena in tretjega odstavka poglavja 4.5.1 črta. Če boste navedbo pustili, jo je treba prestaviti v ustrezen člen in popraviti navedbo števila prebivalcev. (64. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15)).

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Barbara Merše
sekretarka
namestnica generalnega direktorja

Poslano:
- Osa arhitekti, d. o. o., Strma ulica 13, Maribor (spela.lesnik@osa-arhitekti.si).