

LASTNIK ZEMLJIŠČ

**AJL, trgovina in oddajanje
nepremičnin, d.o.o.
Pot v Lešje 001
3212 Vojnik**

VRSTA DOKUMENTACIJE

STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN

PODROČJE

VODOVODNO OMREŽJE

0.2 KAZALO VSEBINE STROKOVNIH PODLAG

- 0.1 Naslovna stran
- 0.2 Kazalo vsebine strokovnih podlag
- 0.3 Tehnično poročilo
- 0.4 Situacija komunalnih vodov

0.3 TEHNIČNO POROČILO

0.3.1 VODOVODNO OMREŽJE

Splošno:

Na območju OPPN se nahaja obstoječe vodovodno omrežje NL DN125 na katerega se izvedejo navezave.

Predvideno vodovodno omrežje v cesti »A in B« je potrebno predvideti kot zankast sistem brez slepih vodov z navezavo na obstoječ vodovod NL DN125.

Na najvišji točki predvidenega vodovoda je potrebno predvideti avtomatski zračnik predvidenega vodovodnega sistema.

Za potrebe požarne varnosti se predvidi hidrantno omrežje, katero se obdela v projektni dokumentaciji za vodovod, kjer se tudi izvede preračun za požarne vode. Predvidi se nadzemne hidrante, lokacije se določijo v projektni dokumentaciji.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati tlačno črto obstoječega vodovodnega omrežja.

Investitorji višjeležečih objektov si bodo morali na lastne stroške vgraditi napravo za povišanje tlaka na internem vodovodu za vodomero.

Za priključitev internih instalacij posameznih enostanovanjskih objektov na vodovodno omrežje se predvidi vodovodne priključke DN/OD 32mm – 10 barov.

Vodomeri se vgradijo izven objektov v tipske toplotno izolirane vodomerne jaške.

0.4 SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

Situacija komunalnih vodov

list št. 0.3

